

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

**Условное обозначение:**

**Огнетушитель**  
**ОП-6(з) - АВСЕ «МИГ» (4А, 144В, С, Е)**

## **Требования к продукции:**

**Масса ОТВ:** 6 кг

**Объем баллона:** 7,5 л

**Максимальное рабочее давление:** 1,8 МПа

На баллоне механическим способом (клеймением) должны быть выбиты товарный знак производителя баллона, заводской номер баллона, месяц и год выпуска баллона, год переосвидетельствования баллона, рабочее давление, пробное давление, масса и объем пустого баллона, диапазон температур эксплуатации баллона. Выполнение указанной маркировки краской или на принтере не допускается

**Ранг огнетушителя:** 4А, 144В, С, Е (до 1000В)

**Диапазон температур эксплуатации:** от минус 50 до плюс 50 °С

**Срок до перезарядки:** 5 лет

**Гарантийный срок эксплуатации:** 48 месяцев с даты выпуска

**Сертификат соответствия требованиям** Технического Регламента Республики Беларусь ТР 2009/2013 «О безопасности зданий и сооружений»

## **Требования к документации:**

1. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям Технического Регламента Республики Беларусь ТР 2009/2013 «О безопасности зданий и сооружений» (копия).

2. Сертификат (декларация) о соответствии баллонов требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (копия).

3. Паспорт на готовое изделие (образец).

ВНИМАНИЕ. Паспорт готового изделия должен содержать записи о дате выпуска в формате месяц/год, наименовании и марке примененного огнетушащего вещества, предусмотренном изготовителем гарантийном сроке эксплуатации, о приемке ОТК в виде печати ОТК и ФИО представителя ОТК производителя готового изделия

4. Сертификат соответствия системы менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, охраны окружающей среды как производителя, так и поставщика продукции требованиям международных стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 (копия).