



ОЩВ-3-63-6-0, УОЩВ-3-63-6-0



QF – выключатель автоматический ВА47-29 63А 3P C
 SF1...SF6 – выключатель автоматический ВА47-29 16А 1P C

ОЩВ-3-63-12-0, УОЩВ-3-63-12-0, ОЩВ-3-100-12-0, УОЩВ-3-100-12-0 36



где
 для ОЩВ-3-63-12-0, УОЩВ-3-63-12-0:
 QF – выключатель автоматический ВА47-29 63А 3P C;
 SF1...SF12 – выключатель автоматический ВА47-29 16А 1P C

для ОЩВ-3-100-12-0, УОЩВ-3-100-12-0 36:
 QF – выключатель автоматический ВА47-100 100А 3P C
 SF1...SF12 – выключатель автоматический ВА47-29 16А 1P C

Рисунок 1 Электрические схемы щитков