

ООО «Рубеж»

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИП 212-45**Паспорт
ПАСН.425232.020 ПС

Редакция 28

Свидетельство о приемке и упаковыванииИзвещатели пожарные дымовые оптико-электронные
ИП 212-45 с базовыми основаниямиV1.04 □, V1.14 □, V1.24 □, _____ □
V2.04 □, V2.14 □, V2.24 □, без б/о □

заводские номера:

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями
технических условий ПАСН.425232.019 ТУ, признаны
годными к эксплуатации и упакованы согласно требова-
ниям, предусмотренным в действующей технической до-
кументации

Количество

Дата выпуска

Упаковщик

Контролер

1 Основные сведения об изделии1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 (далее – извещатель) предназначен для обнаружения
загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

1.2 Извещатель маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

1.3 Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации
(далее – ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя.1.4 Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусствен-
ного света.

1.5 Извещатель используется совместно с базовыми основаниями, расширяющими его применение, согласно таблице 1.

Таблица 1

Базовые основания	Характеристики базовых оснований	Прежние обозначения исполнений
V1.04	Назначение – для монтажа на несущие конструкции. Свойства – содержит 4 нажимных контакта для монтажа ШС	ПАСН.425232.020 – обычное
V1.05	Назначение – для монтажа на несущие конструкции. Свойства – содержит 4 нажимных контакта для монтажа ШС и дополнительный 5 контакт для установки добавочного резистора	Ранее не применялось
V1.14	Назначение – для монтажа на несущие конструкции. Свойства – содержит 4 нажимных контакта для монтажа ШС с устройством согласования УС-01 (далее – УС-01)	ПАСН.425232.020-02 – с УС-01
V1.24	Назначение – для монтажа на несущие конструкции. Свойства – содержит 4 нажимных контакта для монтажа ШС с устройством согласования УС-02 (далее – УС-02)	ПАСН.425232.020-01 – с УС-02
V2.04	Назначение – для монтажа на подвесной потолок. Свойства – содержит 4 нажимных контакта для монтажа ШС	ПАСН.425232.020-03 – с комплектом монтажных частей (далее – КМЧ)
V2.05	Назначение – для монтажа на подвесной потолок. Свойства – содержит 4 нажимных контакта для монтажа ШС и дополнительный 5 контакт для установки добавочного резистора	Ранее не применялось
V2.14	Назначение – для монтажа на подвесной потолок. Свойства – содержит 4 нажимных контакта для монтажа ШС с УС-01	ПАСН.425232.020-05 – с КМЧ и УС-01
V2.24	Назначение – для монтажа на подвесной потолок. Свойства – содержит 4 нажимных контакта для монтажа ШС с УС-02	ПАСН.425232.020-04 – с КМЧ и УС-02

1.6 Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы со следующими приемно-контрольными
приборами (далее – прибор):

– прибором охранно-пожарным ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20»;

– приборами охранно-пожарными Гранд Магистр;

– приборами охранно-пожарными Гранит;

– любыми другими приборами, обеспечивающими напряжение питания в ШС в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими
сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до вели-
чины не более 1000 Ом.

1.7 Извещатель во влагозащищенном исполнении маркирован знаком «Вл.защ.».

1.8 Извещатель в исполнении с металлической сеткой маркирован знаком «Мет.ст.».

1.9 Извещатель может работать с приборами, имеющими четырехпроводную схему включения, с помощью УС-02 (рисун-
ок А.1 приложения А), установленного в корпусе базового основания V1.24 или V2.24. Схема подключения извещателей в
четырёхпроводные ШС прибора с использованием УС-02 приведена на рисунке Б.1 приложения Б.1.10 Для удобства подключения извещателя к приборам, имеющим функцию определения количества сработавших извеще-
телей (один или два), применяется добавочный резистор или УС-01, установленное в базовые основания V1.14, V2.14 и со-
держащее резистор 820 Ом (под заказ – любой) и контактную колодку.

Номиналы добавочных резисторов для подключения к приборам:

– Сигнал-20, Сигнал-20П – 1,6 кОм ± 5 % (при номинальном значении сопротивления оконечного резистора 4,7 кОм);

– Гранит – 2,4 кОм ± 5 % (при номинальном значении сопротивления оконечного резистора 7,5 кОм);

– Гранд Магистр – 1,3 кОм ± 5 % (при номинальном значении сопротивления оконечного резистора 7,5 кОм).

Схемы подключений извещателей к прибору с использованием добавочного резистора или УС-01 приведены на рисунке В.1
приложения В и рисунке Г.1 приложения Г.**ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ К ПРИБОРАМ И К АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКАМ
ПИТАНИЯ БЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ТОК В РЕЖИМЕ «ПОЖАР» ДО 20 мА.**1.11 Извещатель обеспечивает возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (далее – ВУОС) для
индикации режима «Пожар». Схема подключения ВУОС приведена на рисунках Б.1, Д.1 и Д.2 приложений Б и Д соответственно.

П р и м е ч а н и е – Дежурный режим извещателя индикацией ВУОС не дублируется.

1.12 Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от
минус 45 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.**2 Основные технические данные**2.1 Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, в
пределах от 0,05 до 0,20 дБ/м.2.2 Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением величиной от 9 до 30 В с возможной
переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс и периодом повторения не менее 0,7 с.

2.3 Потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА.

2.4 Для информации о состоянии извещателя предусмотрен красный оптический индикатор. Режимы индикации
приведены в таблице 2.

Режим	Индикация
Дежурный режим	Однократные вспышки с периодом повторения (4 – 5) с
Режим «Пожар»	Непрерывное свечение индикатора

Таблица 2

2.5 Выходной сигнал «Пожар» формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не
более 1000 Ом.2.6 Сигнал «Пожар» сохраняется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сброс сигнала
производится с прибора отключением питания извещателя на время не менее 2 с.

2.7 Величина сопротивления между контактами 3 и 4 извещателя – не более 2 Ом.

2.8 Напряжение питания извещателя вместе с УС-02 – от 9 до 15 В.

2.9 Максимально допустимый ток коммутации УС-02 – не более 50 мА.

2.10 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него:

– воздушного потока со скоростью до 10 м/с;

– фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения.

2.11 Габаритные размеры извещателя:

– без базового основания – не более (Ø 94 × 37) мм;

– с базовыми основаниями V1.04, V1.05, V1.14, V1.24 – не более (Ø 94 × 48) мм;

– с базовыми основаниями V2.04, V2.05, V2.14, V2.24 – не более (Ø 143 (по фланцу) × 70) мм.

2.12 Масса извещателя:

– без базового основания – не более 0,06 кг;

– с базовыми основаниями V1.04, V1.05, V1.14, V1.24 – не более 0,08 кг;

– с базовыми основаниями V2.04, V2.05, V2.14, V2.24 – не более 0,11 кг.

2.13 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя, по ГОСТ 14254-2015 – IP30.

2.14 Извещатель сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки
над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.2.15 По устойчивости к электромагнитным помехам извещатель соответствует требованиям для 3 степени жесткости
соответствующих стандартов, перечисленных в приложении Б ГОСТ 34698-2020.**ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ-
НАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ЕГО УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В
НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ.**2.16 Извещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по
ГОСТ 30805.22-2013.

2.17 Средний срок службы – 10 лет.

2.18 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 3.

4 Указания мер безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током извещатель соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 Конструкция извещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и
ГОСТ 12.1.004-91.4.3 При нормальном и аварийном режимах работы ни один из элементов конструкции извещателя не имеет превышения
температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ IEC 60065-2013.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
ИП 212-45 без базовых оснований или ИП 212-45 с базовыми основаниями V1.04, V1.05, V1.14, V1.24 или ИП 212-45 с базовыми основаниями V2.04, V2.05, V2.14, V2.24	В количестве согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	Упаковка транспортная
Паспорт	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный для извещателей с базовы- ми основаниями V1.04, V1.05, V1.14, V1.24	1	По 1 шт. на извещатель
Шайба 3	2	На каждый извещатель с базовыми основаниями V1.05 и V2.05 для подключения добавочного резистора
Шуруп 2,9 × 6,5	1	

4 Указания мер безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током извещатель соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 Конструкция извещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и
ГОСТ 12.1.004-91.4.3 При нормальном и аварийном режимах работы ни один из элементов конструкции извещателя не имеет превышения
температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ IEC 60065-2013.**5 Устройство и принцип работы извещателя**

5.1 Извещатель представляет собой устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки.

При этом уменьшается внутреннее сопротивление извещателя и свечение оптического индикатора становится постоянным.

5.2 Извещатель выполнен в пластмассовом корпусе, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с
электронными компонентами, обеспечивающая обработку сигналов на базе микроконтроллера. Разъемное соединение извеще-
вателя с базовым основанием обеспечивает удобство установки, монтажа и обслуживание извещателя.Для подключения извещателя к прибору с использованием добавочного резистора в базовом основании имеется место под
пятый контакт, обозначенный Rок (рисунок 1), а в комплектность извещателей с базовыми основаниями V1.05 и V2.05 входят
шуруп и шайбы. Схема подключения приведена на рисунке Г.1 приложения Г.5.3 Короткозамкнутые контакты 3 и 4 извещателя обеспечивают возможность формирования в ШС прибора режима
«Неисправность» при снятии извещателя с базового основания.5.4 Во влагозащищенном исполнении плата извещателя защищена лаковым покрытием с целью повышения влагоустой-
чивости.5.5 В исполнении извещателя с металлической сеткой с внутренней стороны крышки извещателя установлена металли-
ческая сетка для предотвращения ложного срабатывания при попадании насекомых в дымовую камеру.**6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе**6.1 При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться действующими нормативными докумен-
тами.6.2 Для обеспечения защиты извещателя от механического повреждения допускается применять защитную конструкцию,
согласованную с изготовителем (поставщиком).6.3 Если извещатель находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать
не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

6.4 При получении упаковки с извещателями необходимо:

– вскрыть упаковку;

– проверить комплектность согласно паспорту;

– проверить дату выпуска;

– произвести внешний осмотр извещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов,
вмятин и т. д.).

6.5 Перед эксплуатацией с извещателя необходимо снять защитный колпак при наличии.

6.6 Монтаж извещателя на потолке следует производить в соответствии с рисунками Е.1 и Е.2 приложения Е.

Для этого необходимо закрепить базовое основание в месте установки извещателя в соответствии с проектом и подклю-
чить к нему провода ШС, соблюдая полярность. При монтаже рекомендуется использовать провода с однопроволочными мед-
ными жилами диаметром от 0,5 до 0,8 мм (сечением от 0,2 до 0,5 мм²).**ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИ-
ЗАЦИИ МИНУСОВОЙ ПРОВОД ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИБОРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ ЧЕРЕЗ НЕПОЛЯР-
НЫЙ КОНДЕНСАТОР ЕМКОСТЬЮ 0,1 – 0,47 мкФ х 400 В (ИЛИ БОЛЕЕ). НАПРИМЕР: К73-17, 0,1 мкФ, 630 В (РИСУНОК 2).**Контакт резистора зажимается
между шайбами

Рисунок 1




Рисунок 2

Кнопки-зажимы контактов 3 и 4 (маркировка контактов выполнена на контактной группе) предназначены для подключения
«–» ШС. В состоянии поставки кнопки-зажимы находятся в отжатом положении, освобождая каналы для ввода проводов
(рисунок 3).

Подключение проводов ШС следует проводить в следующей последовательности:

– ввести в канал провод и зафиксировать его, поджав кнопку-зажим до упора (рисунок 4);

– проверить надежность соединения, для чего необходимо надавить на изгиб контакта, имитируя нажим извещателем
(рисунок 4) и потянуть провод на себя;

– завести провод в паз, расположенный на кнопке-зажиме (рисунок 4).




Рисунок 3




Рисунок 4

6.7 Установить извещатель на базовое основание.

6.8 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует:

– установить дежурный режим работы системы с помощью прибора;

– нажать кнопку извещателя на время до 9 с для проверки его работоспособности;

– убедиться в срабатывании извещателя по постоянному свечению оптического индикатора на извещателе и приему
сигнала «Пожар» прибором;

– установить дежурный режим работы системы;

– снять извещатель с базового основания;

– убедиться в приеме сигнала «Неисправность» прибором;

– установить извещатель на базовое основание;

– установить дежурный режим работы системы.

Если извещатель подключен в ШС прибора, имеющего функцию защитного сброса питания по ШС (переброс питания),
то тестирование работоспособности с помощью кнопки следует производить следующим образом:

– нажать и удерживать кнопку на извещателе;

– убедиться в срабатывании извещателя по постоянному свечению оптического индикатора;

– проконтролировать, что после сброса прибором питания со ШС оптический индикатор гаснет;

– отпустить кнопку;

– прибор вновь подаст питание на ШС, и оптический индикатор через несколько секунд начнет мигать;

– после начала мигания оптического индикатора вновь нажать и удерживать кнопку на извещателе;
 – убедиться в срабатывании извещателя по постоянному свечению оптического индикатора и приему сигнала «Пожар» (либо «Внимание») при настроенной функции двойной сработки).
 После тестирования провести функциональную проверку согласно 6.9.
 6.9 Для проведения функциональной проверки рекомендуется произвести принудительное срабатывание извещателя от тестового источника дыма (любой конструкции, в том числе аэрозоль), контролируя индикацию извещателя согласно таблице 2 и получение прибором сигнала от извещателя о сработке.
 6.10 При проведении ремонтных работ в помещении необходимо установить на извещатель защитный колпак при наличии (при отсутствии защитного колпака снять извещатель с базового основания) во избежание попадания на него строительных материалов, пыли, влаги, а также для защиты от механических повреждений.

7 Техническое обслуживание и проверка технического состояния

7.1 Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Для этого квалифицированному персоналу разрешается снимать дымовую камеру для очистки или замены ее. Последовательность действий при замене камеры:

- расположить извещатель этикеткой вверх, аккуратно отжать четыре замка и отделить крышку извещателя от основания;
 - отжать замки на дымовой камере (рисунок 5) и снять ее;
- ВНИМАНИЕ! ПЛАТА НА ОСНОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕНА НЕРАЗЪЕМНО! ПРИ СНЯТИИ ДЫМОВОЙ КАМЕРЫ НЕ СЛЕДУЕТ ПЫТАТЬСЯ СНЯТЬ ЕЕ ВМЕСТЕ С ПЛАТОЙ.
- очистить дымовую камеру от пыли с помощью кисточки с мягким ворсом или продуть чистым сжатым воздухом, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением (1 – 2) кг/см²;
 - установить очищенную от пыли или новую дымовую камеру на место, прижав ее к основанию, до срабатывания замков;
 - установить крышку извещателя на место;
 - установить извещатель на базовое основание.



Рисунок 5

Чувствительность извещателя после замены дымовой камеры не изменяется.
 Запыленную дымовую камеру можно промыть водой и просушить. Очищенная от пыли камера пригодна для последующего использования.

7.2 Проверить работу извещателя в системе пожарной сигнализации в соответствии с 6.8.

8 Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 Перечень возможных неисправностей, их индикация и способы устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Извещатель срабатывает при отсутствии дыма	Попадание пыли в дымовую камеру	Очистить камеру от пыли (раздел 7)
Извещатель не срабатывает от тестового источника дыма (проверка работоспособности извещателя)	Нет питания на извещателе	Восстановить питание

9 Транспортирование и хранение

- Извещатели в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- Расстановка и крепление в транспортных средствах транспортных упаковок с извещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- Для защиты от пыли на время транспортирования и хранения извещатели с базовыми основаниями V1.04, V1.05, V1.14, V1.24 поставляются с защитными колпаками.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение извещателей в транспортной упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

10 Утилизация

- Извещатель не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.
- Извещатель является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

11 Гарантии изготовителя (поставщика)

- Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.
- В случае выхода из строя извещателя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом с указанием времени наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы 8 (8452) 22-28-88, электронная почта td_rubezh@rubezh.ru.

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

12 Сведения о сертификации

12.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ip_212_45_v1_04-1607/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45».

ПРИЛОЖЕНИЕ А Устройство согласования УС-02. Схема электрическая принципиальная




Рисунок А.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема подключения извещателей в четырехпроводные ШС прибора с использованием УС-02.
Схема подключения ВУОС




Рисунок Б.1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема подключения извещателей к прибору с использованием УС-01




Рисунок В.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема подключения извещателей к прибору с использованием добавочного резистора (Rдоб)




Рисунок Г.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Схема подключения извещателей к двухпроводным ШС.
Схема подключения ВУОС




Рисунок Д.1

Схема подключения извещателей к двухпроводным ШС со знакопеременным напряжением.
Схема подключения ВУОС




Рисунок Д.2

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Крепление извещателя на потолке
(с базовыми основаниями V1.04, V1.05, V1.14, V1.24)






Рисунок Е.1

Крепление извещателя к подвесному потолку
(с базовыми основаниями V2.04, V2.05, V2.14, V2.24)



Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
 +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран