


Инструкция

Расширительные мембранные баки ТЕПЛОКС используются для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания заданного давления в закрытых системах отопления. Рабочий диапазон температур от 0° С до +99° С.

Содержание гликоля в жидкости (теплоносителе) не должно превышать 50%. Рабочее давление 1,5 атм, максимальное давление 3 атм.



Комплектация

1. Расширительный бак..... 1 шт.
2. Инструкция..... 1 шт.
3. Упаковочная коробка..... 1 шт.

Характеристики	РБП-6	РБП-8	РБП-10	РБП-12
Рабочий объём (литр)	6	8	10	12
Резьбовое подключение (дюйм)	3/4			
Максимальное давление (атм)	3,0			
Рабочее давление (атм)	1,5			
Давление воздуха в баке (атм)	1,8			
Температура теплоносителя (°С)	0...+99			
Температура окружающей среды (°С)	+2...+50			
Материал мембраны	EPDM			
Габаритные размеры (ВхШхГ) (мм)	103х325х335	128х325х335	136х325х335	160х325х335
Вес нетто (кг)	3,0	3,2	3,4	3,6

Гарантия

- Гарантия на расширительные баки ТЕПЛОКС предоставляется на срок: - 24 месяца.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов, ремонта и установки.
- Условием для выполнения гарантийных обязательств является предоставление оформленного гарантийного талона.
- Установка, подключение, ввод в эксплуатацию расширительного бака осуществляется Покупателем за свой счет и выполняется только специалистами, имеющими необходимую квалификацию.
- После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения расширительного бака в ремонте.
- При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прерываются.

Гарантия не распространяется на расширительные баки:

- поврежденные по причине не проведения технического обслуживания (поддержание давления воздуха в баке);
- получившие повреждение от огня, в результате аварии, стихийных бедствии или события приравняемых к ним;
- получившие повреждения по причинам, возникшим от небрежного использования или неправильной установки;
- вскрытые или подвергнутые ремонту не уполномоченными на это организациями или лицами;
- модифицированные или переделанные самостоятельно;
- со следами попыток вскрытия или механических повреждений;
- получившие повреждения из-за замерзания или из-за превышения допустимого давления;
- получившие повреждения посторонними частицами или в результате коррозии;
- получившие повреждения в результате электрохимической реакции.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года

Список авторизованных сервисных центров вы можете посмотреть на нашем сайте www.terrawater.ru

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.

Производитель: "Жеджианг Яода Интеллиджент Сай-Тек Ко. ЛТД"
Донгнан Индастриэл Зон, Сонгмен, Венлинг Эриэ, Жеджианг, Китай.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № _____

Расширительный бак ТЕПЛОКС

Модель: _____

Серийный номер:

**Убедитесь что данный серийный номер
совпадает с серийным номером на корпусе.**

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации
и правилами установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия

покупателя _____

Подпись

покупателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № _____

Расширительный бак ТЕПЛОКС

Модель: _____

Серийный номер:

**Убедитесь что данный серийный номер
совпадает с серийным номером на корпусе.**

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации
и правилами установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия

покупателя _____

Подпись

покупателя _____



