



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

- Избегайте использования труб уменьшенного диаметра для монтажа систем отопления и водоснабжения.
- Избегайте использования угловых патрубков с уменьшенным проходом. Диаметр прохода должен быть достаточным, чтобы не вызывать повышенные потери давления и шум при движении жидкости по системам.
- Перед подсоединением котла обязательно тщательно промойте систему отопления горячей водой для устранения загрязнений: жиров, масел, ржавчины, окалины, пакли, строительного мусора. Особенно это необходимо при монтаже котла на старую систему отопления.
- Обязательным является установка фильтра-умягчителя на входе холодной воды в котел.
- Подводящая и обратная линии системы отопления, вход и выход горячей воды системы ГВС должны быть подключены к соответствующим патрубкам. Перед подсоединением с патрубков котла необходимо снять пластиковые защитные колпачки.
- Подключение котла к трубопроводам необходимо производить с помощью накидных гаек через плоские кольцевые прокладки.
- Прокладки и подключение трубопроводов должны вестись таким образом, чтобы с места подсоединения к котлу были сняты все механические напряжения и нагрузки. Вес трубопровода не должен воздействовать на котел, для этого используйте необходимое количество креплений трубопровода к стене.
- Предохранительно-сбросной клапан системы отопления (3бар) необходимо оборудовать сливом в систему канализации. Если этого не сделать, в случае срабатывания клапана, вода может залить помещение.

AGB 26DC



**AGB 30DC
AGB 35DC, AGB 40DC**



ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Отверстие для коаксиальной трубы.
2. Вентилятор.
3. Дефлектор
4. Датчик перегрева.
5. Основной теплообменник
6. Электроды розжига и ионизации
7. Температурный датчик ОТОПЛЕНИЯ
8. Газовая горелка
9. Силиконовая трубка
10. Газовый клапан.
11. Привод трехходового клапана.
12. Трехходовой клапан.
13. Датчик давления. ВОДЫ.
14. Температурный датчик ГВС.
15. Манометр
16. Прессостат
17. Силиконовая трубка
18. Расширительный бак.
19. Предохранительный клапан 3бар.
20. Датчик протока ГВС
21. Пластинчатый теплообменник. ГВС
22. Автоматический воздушный клапан.
23. Циркуляционный насос.
24. Кран подпитки.

М. Выход контура отопления

U. Выход контура ГВС

G. Вход Газа

E. Вход холодной воды

R. Обратная линия систем отопления

Содержание

1. Информация	стр1
2. Основные функции	стр2
3. Общие указания	стр 3
4. Требования безопасности	стр 4
5. Сервисное обслуживание котла	стр 5
6. Гарантийные обязательства	стр 5
7. Срок службы	стр 5
8. Упаковочный лист	стр 6
9. Технические характеристики	стр 7
10. Компоненты котла AGB26DC	стр 8
11. Компоненты котла AGB 30-35DC	стр 10
12. Габаритные размеры котлов и подключение AGB26DC	стр 12
13. Габаритные размеры котлов и подключение AGB 30-35 DC	стр13
14. Схема гидравлической системы	стр 14
15. Остаточный напор циркуляционного насоса	стр 16
16. Распаковка.....	стр 17
17. Установка газового котла	стр 18
18. Удаление продуктов сгорания и забор воздуха	стр 19
19. Подключение котла к газопроводу	стр21
20. Подключение к электросети	стр 21
21. Подключение комнатного термостата	стр22
22. Электрическая схема котла	стр 23
23. Подключение трубопроводов	стр 24
24. Проверка объёма и давления расширительного бака	стр 25
25. Заполнение системы отопления	стр 25
26. Панель управления	стр 26
27. Запуск и работа котла	стр 27
28. Выключение котла	стр 27
29. Коды неисправностей и их устранение	стр 28
30. Настройки котлов	стр 30
31. Акт ввода котла в эксплуатацию	стр 34
32. Акт о прохождении ежегодного сервисного технического обслуживания	стр 35
33. Гарантийный талон №1	стр 36
34. Гарантийный талон №2	стр 37
35. Гарантийный талон №3	стр 38

Запуск и работа котла

Проверка перед запуском

- Убедитесь в соответствии типу газа, указанному на котле;
- Убедитесь, что давление воды в системе отопления составляет 1-1,5 бар;
- Откройте все краны на отопительных приборах и перед котлом.

ЗАПУСК КОТЛА

Первый запуск должен осуществляться представителем уполномоченной сервисной организации.

- Для включения нажмите кнопку «Вкл»;
- Выберите и установите режим «Зима» или «Лето» соответствующими кнопками;
- Установите выбранную температуру отопления и ГВС;
- Котел автоматически сохранит эти настройки по окончании установки и отобразит температуру на табло.

Режим горячего водоснабжения

- Установите необходимую вам температуру горячей воды;
- Котел автоматически сохранит эту настройку и отобразит на табло;
- Откройте кран горячей воды, котел переключится в режим горячего водоснабжения автоматически, после закрытия крана – снова вернется в ранее выбранный режим (ожидания или отопления).

Режим отопления

- Выберите режим «зима»;
- Установите температуру контура отопления;
- Котел автоматически сохранит эти настройки и по окончании настройки отобразит текущую температуру.

Режим антизамерзания

Котел оборудован системой антизамерзания, которая включается каждый раз, когда температура воды в контуре котла падает ниже 8°C, и отключается, когда температура воды в отопительном контуре достигнет 30°C.

Для функционирования системы антизамерзания необходимы такие условия:

- должен быть подведен электрический ток;
- должен быть открыт подвод газа к котлу;
- котел должен быть в режиме ожидания и не заблокирован

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

Выключение котла на короткое время

Если котел не будет использоваться продолжительное время выключите его, нажав кнопку «ВЫКЛ». При этом не отключайте электричество и газоснабжение, чтобы обеспечить функцию защиты от замерзания.

Выключение котла на длительное время

Если котел не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите подачу газа, воды и электроэнергии. В зимний период также слейте воду из системы отопления во избежание замерзания системы

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку газового котла нашей торговой марки. Вы выбрали автоматический обогревательный прибор со множеством достоинств.

Наши котлы оборудованы камерами сгорания закрытого типа и могут быть использованы одновременно для нагрева воды и отопления. Они сочетают в себе эффективность, надежность и безопасность.

Данное руководство поможет Вам в правильной установке и эксплуатации котла. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и обращайтесь к ней при необходимости.

В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь в наши сервисные центры, список которых Вы найдёте на сайте www.hubert.kz, www.hubert.ru

Мы уверены, что наша продукция поможет создать комфорт и уют в Вашем доме и прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием котла.

Всегда держите руководство в доступном месте.

Установка, первый пуск и ремонт котла должны осуществляться только техническим специалистом уполномоченного сервисного центра в соответствии с действующими правилами и рекомендациями данной инструкции.

При повреждении или ненадлежащем функционировании котла отключите его, избегая при этом любых попыток настройки или прямого вмешательства в работу оборудования. Обратитесь в сервисный центр.

В случае замораживания теплообменника или патрубков котла строго запрещается включать котел во избежание взрыва.

Для постановки газового котла на гарантийное обслуживание необходимо, чтобы первый пуск был осуществлен техническим специалистом уполномоченного сервисного центра. (Сервисный инженер обязан заполнить гарантийный талон!)

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, зайдите на сайт www.hubert.kz, www.hubert.ru

Акт гарантийных работ №1.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТАЛОН №1.

На гарантийный ремонт настенного газового котла **HUBERT.**

Заводской № _____

Продан магазином _____

(наименование торгового предприятия)

Штамп магазина « ____ » _____ 20 ____ г .

П о д п и с ь _____

Владелец, его адрес и телефон _____

Подпись _____

Выполненные работы по устранению
неисправностей _____

Наименование заменённых запасных
частей _____

Организация, выполнявшая ремонт _____
(наименование)

(адрес и телефон)

Мастер _____

(дата)

(подпись, расшифровка подписи разборчиво)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____
(наименование территориального газового хозяйства)

Штамп « ____ » _____ 20 ____ г .

П о д п и с ь _____

Корешок талона № 1. на гарантийный ремонт изъят « ____ »

20 ____ г. Мастер _____

Выполненные работы по устранению неисправностей _____

Наименование заменённых запасных частей _____

Лист отрыва

УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ЗАБОР ВОЗДУХА

Котлы с закрытой камерой сгорания должны быть соединены с коаксиальными или отдельными дымоотводами и воздуховодами, которые должны быть выведены наружу через крышу или наружную стену (рис. А).

Эффективная и безопасная работа котла гарантируется только при использовании оригинальных дымоотводов и воздуховодов. Это оборудование не входит в стандартную комплектацию и поставляется по отдельному заказу. При установке дымоотводов и воздуховодов убедитесь, что все соединения выполнены правильно и в соответствии с прилагаемой инструкцией.

К одному коллективному дымоходу допускается подключение нескольких котлов, если все они имеют герметичную камеру сгорания.

Возможные конфигурации дымоходов (рис. А):

- С12 — дымоотводы и воздуховоды могут быть отдельными или коаксиальными с выходом через наружную стену.
- С22 — коаксиальный выход в коллективный дымоход-воздуховод.
- С32 — дымоотводы и воздуховоды могут быть отдельными или коаксиальными с выходом на крышу.
- С42 — коаксиальный выход в коллективный дымоход-воздуховод с одинаковыми ветровыми условиями.
- С52 — вывод дымовых газов и забор воздуха с разными зонами давления.
- С82 — вывод дымовых газов в отдельный или коллективный дымоход, забор воздуха индивидуально через наружную стену.

Распаковка

Газовый котел поставляется в полностью собранном виде. Котел упакован в твердую картонную упаковку с пенопластовой защитой. Для правильной распаковки выполните следующие пункты:





Рис. №1. Правильное открытие коробки

- Положите короб передней частью вниз;
- Перережьте ленту на упаковке;
- Снимите короб;
- Уберите пенопластовую упаковку, проверьте комплект поставки, сравните с упаковочным листом, находящимся **в инструкции**

Модель AGB 30 DC, AGB 35 DC, AGB 40 DC



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Вода, приготовленная в котле, может быть использована только для технических нужд. Для питья и приготовления пищи она не пригодна.

Тип газа должен соответствовать типу, указанному на наклейке.

Используйте электрическую сеть с параметрами 230 В/50 Гц и оригинальную вилку с заземлением. Убедитесь в наличии вентиляции (тяги) во время работы котла.

Периодически проверяйте давление воды в системе отопления на манометре в нижней части котла. При низком давлении котел остановится и на дисплее высветится код неисправности E-1. В этом случае необходимо добавить воды в систему отопления и убедиться, что давление составляет 1-1,2 бар.

Не касайтесь горячих частей котла, которые во время функционирования нагреваются. Любой контакт с ними может вызвать ожоги.

Отключите котел, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени. Для предотвращения замерзания следует слить воду из системы и котла.

Отключите электропитание и газ в случае обнаружения неисправности и внимательно прочтите инструкцию по её устранению. После устранения неисправности удостоверьтесь, что котел может нормально работать, перезапустите его или вызовите сервисного специалиста.

Производитель не несёт ответственности за вред или урон, причинённый газовому котлу и/или помещению при установке не оригинальных запасных частей, ремонте оборудования и несоблюдении условий эксплуатации.

Пусконаладочные работы и сервисное обслуживание газового котла должны выполняться только специалистами уполномоченных сервисных центров.




Рис. А

Котел поставляется подготовленным к присоединению коаксиального дымохода-воздуховода, который может располагаться произвольно относительно котла. Диафрагма стоит на входном патрубке воздуха. При длине дымохода от 1 до 4 м диафрагму необходимо удалить.

Коаксиальный дымоход не должен касаться легковоспламеняющихся предметов, а также проходить через легковоспламеняющуюся стену. Его можно устанавливать на тыльной, левой и правой стене от котла.

Горизонтальный участок дымохода необходимо устанавливать с наклоном от котла 2-5% длины горизонтального участка. Все соединения дымохода должны быть полностью герметичны.

При наличии в системе дымоудаления вертикальных участков, тем более проходящих в неотапливаемых помещениях и снаружи здания, обязательно сразу после котла необходимо устанавливать конденсатоотводчик (уловитель образующегося в дымоходе конденсата с отводом его в канализацию)

При проектировании системы дымоудаления необходимо руководствоваться местными нормами.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Котёл.....1 шт.
2. Упаковка1 шт.
3. Технический паспорт (инструкция пользователя).....1 шт.

Аксессуары:

4. $\frac{3}{4}$ прокладка3 шт.
5. $\frac{1}{2}$ прокладка2 шт.
6. Колодка электрическая (колонковая).....1 шт.

Аксессуары для монтажа:

7. Дюбель пластиковый.....2 шт.
8. Крюк крепёжный.....2 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

Комнатный термостат, за дополнительную плату устанавливаемый по желанию клиента, позволяет оптимизировать работу системы отопления и, как следствие, экономить расход газа. Провод для подключения комнатного термостата находится на задней защитной крышке электронной платы внутри котла.

Для подключения комнатного термостата необходимо:

- установить термостат на стене помещения;
- снять переднюю крышку котла;
- откинуть панель управления на себя и вниз (предварительно вывернув крепёжные винты);
- с левой стороны в жгуте проводов найдите провод красного цвета (петля);
- перережьте красный провод и вставьте два конца в прилагаемый к котлу колонковый клеммник;
- подключите провода, идущие к комнатному термостату, с другой стороны клеммника.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА К ГАЗОПРОВОДУ


Установка котла должна производиться квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющим профессиональную подготовку в области установки газоиспользующего оборудования.

Подсоединение котла к газопроводу производится через разъемное соединение с накидной гайкой с внутренней резьбой 3/4, имеющее плоскую поверхность с уплотнением кольцевой прокладкой из материала, разрешенного к применению в газовом хозяйстве. Для этого нельзя использовать лен, тефлоновую ленту и подобные материалы.

Перед подключением котла к газопроводу необходимо провести следующие проверки:

- Убедитесь в отсутствии в газопроводе частиц шлама и ржавчины;
- Проверьте соответствие исполнения подводящей линии газопровода местным техническим нормам;
- Подводящая линия газопровода должна быть такой же или больше диаметра трубы котла;
- Перед подсоединением газовой трубы к котлу должен быть установлен отсекающий газовый кран;
- Газ, который подается в котел, должен быть того же типа, для которого предусмотрен котел. Если используется газ другого типа, то котел должен быть переоборудован специалистом уполномоченной сервисной организации.

1. Газовый кран
2. Шайба диаметром 18 мм.
3. Гайка.
4. Газовая труба.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение к электросети 220В/50Гц должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами электробезопасности.

Рекомендуется стационарное подключение котла через двухполюсный внешний автомат защиты сети номинальным током 2А, и имеющим зазор между контактами размыкания не менее 3 мм. При подключении котла необходимо использовать стабилизатор напряжения. По противопожарным и противовзрывным соображениям, рекомендуется установка внешнего выключателя в другом помещении для возможности дистанционного отключения котла.

Котел обязательно должен соединяться с защитным проводником заземления в соответствии с нормами и правилами устройства и эксплуатации электрических установок. Для заземления нельзя использовать газопроводы, трубопроводы холодной и горячей воды, системы отопления.

Для удобства пользования и большей надежности при эксплуатации все котлы «фазонезависимы».

Акт гарантийных работ № 2.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТАЛОН №2.

На гарантийный ремонт настенного газового котла HUBERT.

Заводской № _____

Продан магазином _____

(наименование торгового предприятия)

Штамп магазина « ____ » _____ 20 ____ г .

Подпись _____

Владелец, его адрес и телефон _____

Подпись _____

Выполненные работы по устранению
неисправностей _____

Наименование заменённых запасных
частей _____

Организация, выполнявшая ремонт _____
(наименование)

(адрес и телефон)

(дата) Мастер _____
(подпись, расшифровка подписи разборчиво)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____
(наименование территориального газового хозяйства)

Штамп « ____ » _____ 20 ____ г .

Подпись _____

Корешок талона № 2. на гарантийный ремонт изъят « ____ » _____ 20 ____ г. Мастер _____


Выполненные работы по устранению неисправностей _____

Наименование заменённых запасных частей _____

Лист отрыва

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРИИ HUBERT

Модели AGB 30DC, AGB 35DC, AGB 40DC







Одновременно нажмите две кнопки ☀ и ❄ – на дисплее появится пиктограмма 31(PL) (минимальная мощность системы отопления), диапазон регулирования 0-50%.



- Нажимая (+) – увеличиваем значение
- Нажимая (-) – уменьшаем значение
- После выбора значения необходимо дождаться трех звуковых сигналов – произойдет запоминание.
- Нажмите ⏻ – появится пиктограмма 30(PH) (максимальная мощность системы отопления), диапазон регулирования 55 – 99%.



- Нажимая (+) – увеличиваем значение
- Нажимая (-) – уменьшаем значение
- После выбора значения необходимо дождаться трех звуковых сигналов – произойдет запоминание.
- Нажмите ⏻ – появится пиктограмма 32(DH) (max мощность ГВС), 33(DL) (min мощность ГВС), диапазон регулирования 0 – 50%.



- Нажимая (+) – увеличиваем значение
- Нажимая (-) – уменьшаем значение
- После выбора значения необходимо дождаться трех звуковых сигналов – произойдет запоминание.
- Нажмите ⏻ – для перехода на предыдущий уровень, режим работы.

Программирование таймера


Газовый котел имеет пять внутренних программ (P1...P4), с помощью которых существует возможность задавать периоды работы и отключения отопительного аппарата в заданные промежутки времени. Программа P3, P4 с возможностью изменения пользователем настроек, позволяет создать индивидуальный режим. Программы P1, P2 изменить не возможно (запрограммировано производителем).

Остаточный напор циркуляционного насоса.

Подбор диаметров трубопроводов в системе отопления необходимо проводить с учетом остаточного напора циркуляционного насоса.

График зависимости остаточного напора насоса SL15-50 от производительности в системе отопления приведен ниже.

Правильная работа котла обусловлена достаточным количеством воды в теплообменнике системы отопления. Для этой цели в котле предусмотрен автоматический байпас, который обеспечивает необходимый расход воды через теплообменник системы отопления при любых рабочих условиях.



Обозначения:

А – напор насоса при 3-й скорости;

В – напор насоса при 2-й скорости;

С – напор насоса при 1-й скорости

Насос SL15-60 по конструкции аналогичен предыдущему, но имеет более высокую мощность и производительность.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь и выполняйте требования, изложенные в настоящем паспорте.

Данный котёл использует в своей работе одновременно газ, электроэнергию и воду. Поэтому при эксплуатации котла должны соблюдаться следующие требования:

Не устанавливайте котёл вне помещения.

Отключайте электропитание во время чистки котла, не мойте котёл под струёй воды или другой жидкости. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами.


Не держите легковоспламеняющиеся вещества и предметы в одном помещении с котлом. Не доверяйте пользование котлом детям и неосведомлённым лицам.

Если почувствуете запах газа или дыма, выполните следующие действия:

- не включайте электроприборы в опасной зоне;
- выключите газовый котел;
- закройте кран подачи газа;
- проветрите помещение;
- срочно свяжитесь с аварийной газовой службой или сервисным центром.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛА

Некоторые функции на плате могут не использоваться.



Микрпереключатели

DIP1	ON	Сжиженный газ	OFF	Природный газ
DIP2	ON	Монотермический теплообменник	OFF	Битермический теплообменник
DIP3	ON	Радиаторное отопление	OFF	Тёплый пол
DIP4	ON	Герконовый датчик потока ГВС	OFF	Импульсный датчик потока ГВС
DIP5	ON	Импульсный датчик давления воды	OFF	Реле давления воды
DIP6	ON	Режим нормальной работы	OFF	Режим работы на минимальной мощности
DIP7	ON	Только отопление	OFF	Отопление и горячая вода
DIP8	ON	Режим нормальной работы	OFF	Режим работы на максимальной мощности

Акт о прохождении ежегодного сервисного технического обслуживания

Сервисный центр: _____

Ответственное лицо в СЦ: _____ Тел.: _____

ФИО мастера, выполнившего работы: _____ Тел.: _____

№ договора на гарантийное обслуживание: _____

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ			
		1-год	2-год	3-год	4-год
1	Число/месяц/год.				
2	Чистка вентилятора				
3	Продувка прессостата и силиконовых трубок.				
4	Проверка давления воздуха в расширительном баке, при необходимости подкачать до 1 бар.				
5	Проверка контактов, чистка от окисления.				
6	Проверка на герметичность все соединения, газовой и водяной системы котла.				
7	Чистка газового клапана, горелки и теплообменника с наружи от сажи.				
8	Чистка газового фильтра, грязевых фильтров ХВС и отопления.				
9	Проверка настроек и автоматики безопасности котла.				

Подписи сторон:

10	Подпись клиента:				
11	Подпись мастера:				
12	М.П.				

Примечание: _____

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

E1 – недостаточное давление теплоносителя

E2 – отсутствие розжига

E3 – неисправность температурного датчика системы отопления

E4 – неисправность температурного датчика горячей воды

E5 – ошибка обнаружения пламени (ложное пламя)

E6 – неисправность системы дымоудаления

E7 – срабатывание термостата перегрева

E9 – сбой программного обеспечения

ЕС – неисправность связи.

EF – проблемы с датчиком наружной температуры

В случае появления на дисплее кода неисправности, для возобновления функционирования котла, воспользуйтесь кнопкой перезапуска (см. раздел «Панель управления»). В случае если блокировка повторяется – обратитесь в сервисный центр.

Основные проблемы и их решения

E1 – недостаточное давление теплоносителя

Низкое давление воды. Ошибка отопительного контура – проверьте давление воды в контуре отопления, работоспособность датчика давления, исправность автоматического воздушного клапана и циркуляционного насоса.

Выключите котел из электрической сети. Поверните ручку крана подпитки против часовой стрелки. Следите за показаниями манометра, когда давление достигнет 1 – 1,5 бар, поверните ручку крана подпитки по часовой стрелке. Перезапустите котел. Если котел не запускается, выключите его и вызовите представителя сервисной службы.

E2 – отсутствие розжига

Пламя горелки не зажглось – отсутствует подача газа или слишком большое давление газа. Проверьте открыт ли кран на подключении газа. Перезапустите котел. Если котел не запускается, выключите его и вызовите представителя сервисной службы.

E3 – неисправность температурного датчика системы отопления

Не работает температурный датчик системы отопления. Вызовите представителя сервисной службы.


E4 – неисправность температурного датчика горячей воды

Не работает температурный датчик горячей воды. Вызовите представителя сервисной службы.

E5 – ошибка обнаружения пламени(ложное пламя)

Обрыв электрода, неисправна плата. Перезапустите котел. Если котел не запускается, выключите его и вызовите представителя сервисной службы.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРИИ HUBERT Модели AGB 26DC



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Двухконтурные котлы HUBERT предназначены для отопления помещения (контур отопления) и для производства бытовой горячей воды (контур ГВС). Эксплуатация газовых котлов HUBERT разрешена только внутри помещения с системой отопления закрытого типа с максимальным давлением 0,3 МПа (3 бар).

Дисплей котла показывает состояние системы: на нём высвечивается значение температуры, работа основных агрегатов, что облегчает настройку оборудования пользователем.

Панель управления оснащена кнопками и ручками регулировки, которые позволяют пользователю легко управлять котлом.

Котел оснащен 12-ю функциями обеспечения безопасности и самодиагностики с выводом кода неисправностей на дисплей, что позволяет их легко выявлять и устранять.

Модель AGB 26 DC






СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ


Закрытая камера сгорания, два теплообменника



Программа Р1



Программа Р2



Каждый сегмент – это один час суток. Сегмент черного цвета – котел будет активен, сегмент белого цвета – котел будет отключен.

В режиме программирования существует два уровня (слева на ЖК-дисплее высвечиваются крупные цифры 01 или 02). Уровень 01 – создание индивидуальной временной программы. Уровень 02 – установка выбранной программы для определенного дня недели.

- Для входа в режим программирования необходимо включить котел на нагрев системы отопления (должна работать горелка).

Создание программы Р3

- Одновременно нажать ☀ и ❄ на дисплее слева снизу появится 01 (первый уровень), вверху р3 (первая программа), справа – индикация часов с выделенными сегментами. Выделенный сегмент будет мигать.




- Кнопкой (+) перемещаем выделенный сегмент по часовой стрелке.
- Кнопкой (-) перемещаем выделенный сегмент против часовой стрелки.
- Для изменения цвета сегмента (работа или отключение), необходимо выбрать требуемый и нажать ⏻. Таким образом, произойдет изменение и запоминание информации.

Установка программ по дням недели

После созданной программы Р3, одновременно нажать ☀ и ❄, на дисплее слева высветится 02 (второй уровень), справа выделенная цифра от 1 до 7 (понедельник воскресенье).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- | | |
|--|---|
| 1. Кнопка Режим «ЛЕТО». | 15. Цифровой дисплей давления воды или наружной температуры |
| 2. Кнопка Режим «ЗИМА». | 16. Режим «ЗИМА». |
| 3. LSD дисплей | 17. Режим «ЛЕТО». |
| 4. Ручка регулировки ГВС | 18. Индикация режима ГВС. |
| 5. Ручка регулировки ОТОПЛЕНИЯ | 19. Индикация ВРЕМЕНИ |
| 6. Индикатор неисправности | 20. Индикация ДНЕЙ НЕДЕЛИ |
| 7. Индикатор исправной работы котла | 21. Установка работы котла по времени |
| 8. Кнопка *СБРОС* | 22. Состояние пламени. |
| 9. Кнопка включения /выключения котла | 23. Индикация пламени |
| 10. Манометр воды | 24. Индикация режима отопления. |
| 11. Таймер. | *25 Индикация режима Fi-Fi |
| 12. Программирование отопления. | 26. Защита от размораживания. |
| * 13. Индикация датчика наружной температуры | 27. Индикация работы ВЕНТИЛЯТОРА |
| * 14. Индикация электронного датчика давления воды | 28. Индикация работы НАСОСА |
| | 29. Индикация температуры и кодов ошибок |

(*) Дополнительные функции. Работают не на всех моделях.

Руководство по эксплуатации

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

HUBERT

AGB 26DC

AGB 30DC


AGB 35DC

AGB 40DC


НАСТРОЙКИ КОТЛОВ Серии HUBERT (DC)

Установка часов и дня недели


Установить режим «OFF»



Одновременно нажмите две кнопки ☀ и ❄ – начнет мигать индикация часов на дисплее.



- Нажимая (+) – увеличиваем значение
- Нажимая (-) – уменьшаем значение
- Нажмите ☹ – начнет мигать индикация минут



- Нажимая (+) – увеличиваем значение
- Нажимая (-) – уменьшаем значение
- Нажмите ☹ – начнет мигать индикация дни недели (1-7)



- Нажимая (+) – увеличиваем значение
- Нажимая (-) – уменьшаем значение
- Нажмите * – для выхода в режим ожидания

Программирование тепловой мощности

Активировать режим «ЛЕТО» кнопкой ☀, или режим «ЗИМА» кнопкой ❄

Акт гарантийных работ № 3.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТАЛОН №3.

На гарантийный ремонт настенного газового котла **HUBERT.**

Заводской № _____

Продан магазином _____

(наименование торгового предприятия)

Штамп магазина « ____ » _____ 20 ____ г .

П о д п и с ь _____

Владелец, его адрес и телефон _____

Подпись _____

Выполненные работы по устранению
неисправностей _____

Наименование заменённых запасных
частей _____

Организация, выполнявшая ремонт _____
(наименование)

(адрес и телефон)

(дата) Мастер _____
(подпись, расшифровка подписи разборчиво)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____
(наименование территориального газового хозяйства)

Штамп « ____ » _____ 20 ____ г .

П о д п и с ь _____

Корешок талона № 3. на гарантийный ремонт изъят « ____ » _____ 20 ____ г. Мастер _____

Выполненные работы по устранению неисправностей _____

Наименование заменённых запасных частей _____

Лист отрыва.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

E6 – неисправность системы дымоудаления

Выключите котел. Проверьте не заблокирован ли дымоход. Проверьте работоспособность вентилятора и датчика тяги. Перезапустите котел. Если котел не запускается, выключите его и вызовите представителя сервисной службы.

E7 – срабатывание термостата перегрева

Выключите котел. После того, как котел остынет(около 20 мин.), перезапустите его. Если котел не запускается, выключите его и вызовите представителя сервисной службы.

E9 - сбой программного обеспечения

Выход из строя платы управления

ЕС неисправность связи.

неисправность панели управления или индикатора

EF - проблемы с датчиком наружной температуры

Неисправность датчика наружной температуры. Обрыв кабеля датчика наружной температуры.

АКТ ВВОДА КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ №

Сервисный центр: _____

Адрес: _____

Ответственное лицо в СЦ: _____ Тел.: _____

ФИО мастера, выполнившего работы: _____ Тел.: _____

ФИО клиента: _____ Тел.: _____

Адрес: _____

№ договора на гарантийное обслуживание: _____

Модель котла: _____ Серийный номер: _____

Дата продажи: _____ Дата пуско-наладки: _____

Примечание : _____

Подписи сторон

Подпись клиента: _____

Подпись мастера: _____

М.П.

.....

MULTIPOWER Kazakhstan LLP40 A,
Syzdykov str., Almaty, Kazakhstan

ТОО «Multipower Kazakhstan», 050033, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Сыздыкова 40а, (мкр. Акбулак).
Тел.: +7 (727) 270-84-88, 264-41-74, 264-14-21
Сервис-центр: +7 (727) 390-93-20
www.hubert.kz
www.hubert.ru

Номер версии : 2023-06

Сделано в Казахстане

HUBERT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ HUBERT

МОДЕЛЬ		AGB 26DC	AGB 30DC	AGB 35DC	AGB 40DC
Максимальная мощность	кВт	26	30	35	40
Минимальная мощность	кВт	5,5	6,1	8,2	9,4
КПД при 100% мощности	%	92	92	92	92
Максимальное потребление природного газа	м ³ /ч	2,8	3,2	3,7	4,2
Номинальное потребление сжиженного газа	кг/ч	2,1	2,5	3	3
Минимальный проток контура ГВС	л/мин	2,5	2,5	2,5	2,5
Максимальное давление контура ГВС	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3
Минимальное давление контура ГВС	МПа	0,05	0,05	0,05	0,05
Объем расширительного бачка	л	6	8	10	10
Максимальное давление системы отопления	МПа	0,3	0,3	1,3	1,3
Номинальное давление подачи газа		1,3	1,3	1,3	1,3
Номинальное давление сжиженного газа	кПа	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимальное давление подачи газа	кПа	0,6	0,6	0,6	0,6
Максимальная температура теплоносителя контура отопления	°C	80	80	80	80
Минимальная температура теплоносителя контура отопления	°C	30	30	30	30
Максимальная температура ГВС	°C	60	60	60	60
Минимальная температура ГВС	°C	30	30	30	30
Проток при $\Delta t = 25$ °C	л/мин	13,6	16	18	20,3
Напряжение/частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Требуемая эл. мощность	Вт	110	120	125	150
Степень электро защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

Для получения гарантии на оборудование необходимо перед первым пуском котла связаться с ближайшим сервисным центром (список ищите на сайтах www.hubert.kz, www.hubert.ru и заключить договор на сервисное обслуживание.

Для обеспечения нормального функционирования котла необходимо вызвать специалиста сертифицированного сервисного центра для проведения ежегодного технического обслуживания.

В течение гарантийного периода Ваша сервисная организация будет осуществлять гарантийный ремонт, если во время эксплуатации котла будут выявлены какие-либо заводские дефекты.

Качественное и своевременное техническое обслуживание является залогом экономичной и безопасной работы котла.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи при условии проведения пусконаладочных работ и ежегодного сервисного обслуживания уполномоченным сервисным центром. В течение этого срока авторизованные сервисные центры по оборудованию HUBERT бесплатно устраняют неисправности, возникшие по вине изготовителя, или заменяют котёл согласно законодательству в сфере защиты прав потребителей. Подробно условия гарантии изложены в приложенных к каждому котлу «Сервисной книжке» или «Гарантийном талоне».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- внесение в конструкцию котла изменений и доработок, использование узлов, деталей и комплектующих чужого производства;
- производство ремонта и доработок лицом, которое не имеет на это соответствующих полномочий;
- повреждений и ухудшения работы оборудования по причине образования накипи;
- нарушение потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации оборудования не по назначению.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы газовых настенных котлов HUBERT составляет 15 лет со дня ввода в эксплуатацию. По истечении этого срока пользователь обращается в авторизованный сервисный центр по оборудованию HUBERT для квалифицированного технического обследования и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации котла.

Конструкция изделия постоянно совершенствуется. В связи с этим изготовитель оставляет за собой право изменять данные, приведённые в настоящем руководстве, в любой момент без предварительного уведомления.

УСТАНОВКА ГАЗОВОГО КОТЛА

Котел должен устанавливаться во внутреннем помещении здания, защищенном от воздействия атмосферных осадков.

1. Помещение, в котором устанавливается котел любого типа, должно иметь общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 1-кратного.
 2. Не устанавливайте котел в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация пыли, химических и других мелкодисперсных веществ.
 3. Котел необходимо устанавливать на ровную, прочную стену. Также необходимо проверить надежность всех крепежных элементов, отсутствие перекосов после монтажа котла.
 4. При монтаже котла необходимо предусмотреть пространство для его обслуживания. Рекомендуемые размеры: минимум 200 мм по бокам и 500 мм сверху и снизу.
- Просверлите отверстия необходимого диаметра в стене для крепления дюбелей или крючков;
 - Установите дюбеля или крючки;
 - Если котел с закрытой камерой сгорания, сделайте отверстие в стене диаметром 120 мм для выхода коаксиального дымохода;
 - Оденьте котел на дюбеля или крючки отверстиями на задней панели котла;
 - Прикрепите коаксиальный дымоход.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Отверстие для коаксиальной трубы.
2. Вентилятор.
3. Дефлектор
4. Датчик перегрева.
5. Теплообменник Основной
6. Электроды розжига и ионизации
7. Температурный датчик ОТОПЛЕНИЯ
8. Газовая горелка
9. Силиконовая трубка
10. Газовый клапан.
11. Привод трехходового клапана.
12. Трехходовой клапан.
13. Датчик давления воды
14. Температурный датчик ГВС
15. Манометр
16. Прессостат
17. Силиконовая трубка
18. Расширительный бак.
19. Предохранительный клапан 3бар.
20. Датчик протока ГВС
21. Пластинчатый теплообменник ГВС
22. Автоматический воздушный клапан.
23. Циркуляционный насос.
24. Кран подпитки.

М. Выход контура отопления

U. Выход контура ГВС

G. Вход Газа

E. Вход холодной воды

R. Обратная линия систем отопления



- Нажать (+) – выделение дня недели перемещается по часовой стрелке.
- Нажимая (-) – выделение дня недели перемещается против часовой стрелки.
- Выбрать день (мигающая цифра), нажать ☼ – слева вверху отобразится выбранная программа для данного дня недели.



- Нажать * – для выбора иной программы.
- Нажимая ☼ – для возврата на предыдущий шаг (выбор недели).

Таким образом, на каждый день недели, возможно выбрать свою программу.

- После выбора программы для данного дня, нажать одновременно * и ☼, на дисплее появится пиктограмма часов (сверху в центре).
- Нажать ☼ – активация программы.
- Нажать ☼ – деактивация программы.

ВНИМАНИЕ

Для выхода котла в заводские установки необходимо одновременно нажать и удерживать более 10 сек. кнопки ☼ и ☼

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Прессостат
2. Вентилятор
3. Силиконовая трубка
4. Теплообменник о сновной
5. Электроды розжига и ионизации
6. Газовая гарелка
7. Расширительный бак
8. Автоматический воздушный клапан
9. Цркуляционный насос
10. Предохранительный клапан 3 бар
11. Кран подпитки
12. Датчик протока ГВС
13. Датчик перегрева
14. Газовый клапан
15. Пластинчатый теплообменник ГВС
16. Датчик давления воды
17. Манометр
18. Привод трёхходового клапана
19. Температурный датчик отопления
20. Трёхходовой клапан
21. Температурный датчик ГВС

М – подача в систему отопления

U – выход горячей воды

G – подключение газа

E – вход холодной воды

R – возвращение из системы отопления

ПРОВЕРКА ОБЪЕМА И ДАВЛЕНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Для компенсации теплового расширения теплоносителя системы отопления котел имеет встроенный расширительный бак мембранного типа объемом 6 л (8 л) с давлением предварительной заправки в нем 1 бар. Для правильной работы котла необходимо определенное соотношение между объемом расширительного бака, объемом системы отопления и давлением заправки в расширительном баке. Поэтому перед заполнением системы отопления следует определиться с объемом воды в системе отопления и проверить давление заправки расширительного бака. Соотношения значений давления заправки и объема системы отопления представлены в табл. №2.

Таблица №2

Давление предварительной заправки бака, (бар)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Макс. объем системы отопления для котлов с расширительным баком объемом 6 л	150	145	135	130	120	110
Макс. объем системы отопления для котлов с расширительным баком объемом 8 л	190	185	175	165	155	145

Если объем системы отопления настолько велик, что понижение давления предварительной заправки в расширительном баке не может дать удовлетворительных результатов, то в систему необходимо установить дополнительный расширительный бак подходящего объема.

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Кран подпитки предназначен для заполнения системы отопления водой. Для заполнения водой системы отопления следует открыть кран наполнения, повернув ручку влево. При достижении давления в системе отопления 1 - 1,5 бар, закрыть ручку крана наполнения, повернув ее вправо.

После заполнения водой системы отопления, обязательно удалите воздух из отопительных приборов (радиатор, теплообменник и т.д.). Остатки воздуха будут удалены автоматически, воздухоотводчиком насоса котла.

После удаления воздуха из приборов отопления, повторно проверьте давление в системе отопления, при этом стрелка манометра должна находиться в интервале 1-1,5 бар. Если стрелка находится ниже 0,8 бар, повторите подпитку системы до указанных выше значений.

Если котел требует частой подпитки воды в течении эксплуатации, то это указывает на негерметичность системы. Пожалуйста, проверьте и устраните причину утечки воды из системы отопления.

Не забудьте закрыть кран заполнения системы.